



Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкспертСтрой»

Юридический адрес: 623780, РФ, Свердловская область, город Артемовский, ул. Мира 1, Литер 7
Фактический адрес: 620075, РФ, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 516-517
Телефоны: +7 (343) 385-94-95, 385-94-96, 385-94-97
orgexpert@mail.ru; expstr@mail.ru
www.ekspstroy.ru
ИНН 6677001480 КПП 667701001 р/с 40702810138370000900
в ОАО «АЛЬФА-Банк» г. Екатеринбург к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Исх. № 650 от «22» июля 2016г.

Директору по развитию
ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал"
А.Г. Тлеумагомбетову

*О необходимости (либо отсутствия необходимости)
прохождения повторной экспертизы*

Уважаемый Алибек Галымович!

В ответ на Ваш запрос (исх. №ТО-1007 от 20.07.2016) о внесении изменений в проектную документацию объекта капитального строительства "Жилая застройка в границах ул. Ландау – Екатеринбургская – Вавилова микрорайона "Мичуринский" в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства", ранее согласованную положительным заключением негосударственной экспертизы ООО "ЭкспертСтрой" №2-1-1-0133-15 от 31.07.2015 сообщаем следующее.

Подраздел "Система электроснабжения" шифр откорректирован в части изменения мощности трансформаторной подстанции ТП №3 типа 2БКТП-2х630-10/0,4кВ на 2БКТП-2х400-20/0,4кВ в связи с уменьшением расчетной мощности объекта.

Изменение проектной документации в части уточнения расчетной электрической мощности объекта и изменения в сторону уменьшения мощности трансформаторов допустимы, не влияют на характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и не требуют корректировки ранее выданного положительного заключения негосударственной экспертизы №2-1-1-0133-15 от 31.07.2015.

Заместитель директора ООО «ЭкспертСтрой»

Е. М. Игнатова

Эксперт в области электроснабжения,
связи, сигнализации, системы автоматизации
(Квалификационный Аттестат №МС-Э-68-2-4116)

Н.Н. Внукова



ЭкспертСтрой