

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой»  
Юридический адрес: 623780, Свердловская область, г. Артемовский,  
ул. Мира, 1, литер 7  
Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, оф. 505-513  
Телефоны: +7 (343) 385-94-95, 385-94-96, 385-94-97  
Свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.610123 от 14.06.2013г.,  
Свидетельство об аккредитации RA.RU.610811 от 24.07.2015г.



Директор ООО «ЭкспертСтрой»

*А.А. Кожевина*  
А.А. Кожевина

«02» ноября 2016г.



## ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

от «02» ноября 2016 г.

№ 

6	6	-	2	-	1	-	2	-	0	2	2	4	-	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Регистрационный номер заключения Общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой»

### Объект капитального строительства

*«Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга»*

*Адрес (местоположение): г. Екатеринбург, ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева*

### Объект экспертизы

*Проектная документация*

г. Екатеринбург



## **1. Общие положения.**

### **1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень предоставленных документов, реквизиты договора о проведении экспертизы):**

- заявление ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал" №ТО-1461 на проведение негосударственной экспертизы проектной документации (вх. № 407 от 20.10.2016 г.);
- договор на проведение негосударственной экспертизы № 255/10/16 от 21.10.2016 г.;
- Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0112-15 от 08.07.2015 г., выданное ООО «ЭкспертСтрой».

### **1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.**

На рассмотрение представлена корректировка проектной документации по объекту капитального строительства: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева.

Перечень рассматриваемых разделов документации приведены в разделе 3.2 настоящего заключения.

### **1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства.**

Наименование объекта предполагаемого строительства: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга».

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: г. Екатеринбург, ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева.

*Технико-экономические показатели объекта капитального строительства  
в объеме корректировки (шифр 34.582.9777-00-ПЗ, 34.582.9777-00-АР)*

*5 этап строительства:*

Наименование	Дом 3 секция Е	Дом 3 секция Ж	Итого
1	4	5	6
Площадь застройки, м <sup>2</sup>	463,15	603,58	1066,73
Строительный объём, в том числе:	19581,73	25330,94	44912,67
- выше 0.000, м <sup>3</sup>	17968,52	23294,34	41262,86

- ниже 0.000, м <sup>3</sup>	1613,21	2036,60	3649,81
Площадь жилого здания, м <sup>2</sup>	4745,16	6561,47	11306,63
Общая площадь квартир, (с летними помещениями с коэф.), м <sup>2</sup>	2786,17	3977,57	6763,74
Расчетное кол-во жителей	86	125	211
Количество квартир, в том числе:	40	60	100
1-комнатных	20	30	50
2-комнатных	20	10	30
3-комнатных	-	20	20
<i>Встроенные помещения общественного назначения</i>			
Общая площадь, м <sup>2</sup>	440,57	667,38	1107,95
Общая площадь с учётом МОП, м <sup>2</sup>	515,20	786,66	1301,86
Расчетная площадь, м <sup>2</sup>	321,35	549,16	970,51
Кол-во работающих, чел.	36	59	95

**1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства.**

Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в г. Екатеринбург.

**1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации.**

*Разработчик проектной документации:*

ОАО "Уралгражданпроект", свидетельство СРО № 0005-06.12-01, выдано СРО НП "Проектировщики Свердловской области", рег. № СРО-П-095-21122009

ИНН 6659005298

Почтовый (юридический адрес): 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9.

**1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.**

*Заявитель, заказчик, застройщик:* ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал"

ИНН 6672142550

Почтовый (юридический) адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 34.

**1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком).**



Заявитель является заказчиком, застройщиком.

**1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.**

Собственные средства.

**2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.**

**2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования:**

- дополнительное соглашение № 15 от 01.08.2016 к договору № 582-9777 от 17.02.2014 между ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал" и ОАО "Уралгражданпроект";
- техническое задание на проектирование (корректировку проекта) на внесение изменений в Проектную документацию по объекту «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга», подписанное директором ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал";
- Градостроительный план земельного участка №RU66302000-0000000000009059, подготовленный ООО "Бизант", представленный Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации г. Екатеринбурга 13.04.2015 и утверждённый заместителем Главы Администрации г. Екатеринбурга 13.04.2015 (местонахождение земельного участка: Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург", Верх-Исетский район, в квартале улиц Репина – Заводская – Начдива Васильева; кадастровый номер земельного участка: 66:41:0304007:94; площадь – 0,4007 га; градостроительный регламент установлен в составе "Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования "город Екатеринбург", утверждённых Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48; земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей); основные виды разрешённого использования земельного участка: многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы общеобразовательные, спортивные сооружения; условно разрешённые виды использования земельного участка: встроенные в жилые дома и пристроенные к ним гаражи, офисы на 1-2 этажах жилых домов, подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке и др.;

- вспомогательные виды разрешенного использования: площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, объекты пожарной охраны, парковки; проектом межевания "Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Репина – Заводской – Начдива Васильева", выполненному ОАО "Уралгражданпроект" в мае 2014 года (ш. 10.2253/582-9774-ПП.ПМ), утвержденным Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 16.10.2014 № 3155, определены следующие виды разрешенного использования земельного участка – многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и помещениями дошкольных образовательных учреждений, подземные паркинги; назначение объекта капитального строительства: № 5 – Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (не более 7400 м<sup>2</sup> общей площади жилых помещений); предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь: № 5 – 0,1765 га; предельное количество этажей (мин./макс.): № 5 – 12\*/12\*; (\* - не считая подземные и технические этажи согласно разбивочному плану "Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах улиц Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга" ш. 34.582.9777-0-ГП, выполненному ОАО "Уралгражданпроект" в марте 2015 года); предельная высота зданий, строений, сооружений: № 5 – 43 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 43%; информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия: объекты капитального строительства: № 1-4 – Жилые дома по адресам: ул. Заводская, 90, ул. Репина, 44, 46, 46а);
- Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0112-15 от 08.07.2015 г., выданное ООО «ЭкспертСтрой».

### ***3. Описание рассмотренной документации (материалов).***

#### ***3.1. Общие сведения.***

Ранее выполненная проектная документация объекта капитального строительства «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга» была рассмотрена негосударственной экспертизой, и положительным заключением ООО «ЭкспертСтрой» № 2-1-1-0112-15 от 08.07.2015 г. установлено соответствие проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям



законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам, требованиям к содержанию разделов проектной документации.

На основании технического задания на проектирование (корректировку проекта) на внесение изменений в Проектную документацию по объекту «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга», подписанного директором ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал", проектной организацией ОАО "Уралгражданпроект" выполнена корректировка проектной документации в части: изменения конструктивных и объёмно-планировочных решений секций 3Е и 3Ж жилого дома № 3. В соответствии со справкой о внесении изменений в проектную документацию, подписанной ГИП, изменения внесены в разделы «Пояснительная записка», «Архитектурные решения», «Объёмно-планировочные решения», «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» проектной документации.

Настоящим заключением, в соответствии с письмом-заявлением ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал" (вх. №407 от 20.10.2016 г.), рассмотрена проектная документация в объёме внесённых изменений.

**3.2. Описание технической части проектной документации, основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.**

Перечень представленных и рассмотренных разделов проектной документации:

Номер тома	Номер документа, дата выпуска, номер и дата изменения	Наименование
1	34.582.9777-00-ПЗ от 10.2016 с изм. 11	Раздел 1. Пояснительная записка
3	34.582.9777-00-АР.ПЗ от 10.2016 с изм. 9	Раздел 3. Архитектурные решения. Пояснительная записка
3.4	34.582.9777-00-АР4 от 10.2016 с изм. 3,4	Раздел 3. Архитектурные решения Часть 2. Архитектурные решения жилого дома № 3. Секции № 3Е, 3Ж
4		Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
4.1	34.582.9777-00-ОПР.ПЗ от 10.2016 с изм. 8	Подраздел 1. Объёмно-планировочные решения. Пояснительная записка
4.4	34.582.9777-00-ОПР4 от 10.2016 с изм. 3,4	Подраздел 1. Объёмно-планировочные решения Часть 2. Объёмно-планировочные решения жилого дома № 3. Секции № 3Е, 3Ж
4.2.2	34.582.9777-00-КР2 от 10.2016 с изм. 5,6	Подраздел 2. Конструктивные решения Часть 2. Конструктивные решения жилого дома № 3 (по ГПЗУ)

### **3.2.1. Архитектурные решения.**

В объёме корректировки предусмотрены следующие изменения проектных решений секций 3Е, 3Ж жилого дома № 3: заменён материал и толщина внутриквартирных перегородок; исключена часть внутренних перегородок встроенных помещений офисов на первом и втором этажах; уточнены размеры помещений ИТП и насосной; откорректированы проектные решения в связи с изменением конструкций декоративных рамок на кровле, заменой материала боковых ограждений лоджий; высота секций жилого дома откорректирована в связи с изменением конструкций декоративных рамок на кровле; откорректированы технико-экономические показатели. Основные проектные решения оставлены без изменения.

Высота секций 3Е и 3Ж жилого дома № 3 от уровня проезда для пожарной техники до низа окна верхнего этажа составляет 34,870 м; максимальная отметка по верху парапета кровли 40,620 м.

Встроенные помещения офисов, расположенные на первом этаже секций 3Е, 3Ж и на втором этаже секции 3Е в осях 1-5 приняты свободной (зальной) планировки с выделением санитарно-бытовых помещений. Из встроенных офисных помещений первого этажа секций 3Е, 3Ж предусмотрено: из каждого отсека первого этажа площадью менее 300 м<sup>2</sup> с расчётной численностью менее 20 человек – один автономный выход непосредственно наружу через тамбур; из отсека второго этажа площадью менее 300 м<sup>2</sup> с расчётной численностью менее 20 человек – по одной автономной лестничной клетке типа Л1 непосредственно наружу через тамбур; из отсека 2 этажа площадью менее 300 м<sup>2</sup> с расчётной численностью менее 20 человек – два выхода: один - по одной автономной лестничной клетке типа Л1 непосредственно наружу через тамбур, второй – в смежный пожарный отсек секции 3Ж; из отсека 2 этажа секции 3Ж площадью более 300 м<sup>2</sup>, с расчётной численностью более 20 человек – три выхода: один – в смежный пожарный отсек секции 3Е и по двум автономным лестничным клеткам типа Л1 непосредственно наружу или вестибюль, обеспеченный выходом наружу.

Остальные проектные решения без изменения ранее рассмотренной проектной документации, утверждённой положительным заключением негосударственной экспертизы.

### **3.2.2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.**

*Жилой дом №3 (по ПЗУ).*

На основании задания на проектирование (корректировку) и справки о внесенных изменениях была выполнена корректировка раздела проектной документации в части изменения конструктивных решений по секциям Е и Ж жилого дома №3.

Для секции Е:

- изменена отметка низа фундаментов;



- изменена привязка ленточных фундаментов под шахты лифтов, фундаменты под колонны по оси 4, в осях Б/8-9;
- изменена ширина ленточного фундамента в осях Б/3-9
- изменены размеры шахт лифтов;
- изменено расположение проемов в стенах техподполья;
- изменены сечения колонн в осях 4-8 в близи оси Е;
- изменена геометрия стен и пилонов по оси 1 и 14, размеры пилонов по оси 5/А типовых этажей;
- изменена конструкция парапета на кирпичные стены по стальному каркасу;
- на плитах перекрытия техподполья добавлены плиты крылец; из изменены отм. лифтовых прямков;
- добавлена опора козырька в осях 7-8/А;
- вместо пилонa по оси 5 в плитах перекрытия типовых и 12 этажей запроектирована балка сечением 250x500 (h) мм;
- изменен контур плиты кровли.

Для секции Ж:

- изменена ширина ленточного фундамента в осях 10-14/А с 800 мм на 600 мм;
- изменена привязка ленточных фундаментов под шахты лифтов, стен лифтовой шахты;
- изменена геометрия стен по оси 1;
- по осям 10, 13, 14 вместо пилонов запроектированы балки; в осях 7/Ж-К добавлена балка;
- изменена конструкция парапета на кирпичные стены по стальному каркасу;
- на плитах перекрытия техподполья добавлены плиты крылец, изменены отм. лифтовых прямков;
- добавлена плита козырька в осях 16-18/Б-В;
- изменен контур плиты кровли.

Секции дома запроектированы каркасными. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных стен и монолитных плит перекрытий.

Отметка низа фундаментов секции Е принята минус 7,400, минус 6,500, минус 5,600, минус 4,800, минус 3,900; для секции Ж – минус 3,900.

Колонны в осях 4-8 в близи оси Е приняты сечением 350x400 мм из бетона В25 F75 W6. Консольные балки балконов запроектированы сечением 250x500 мм (общая высота);



Перегородки запроектированы кирпичные толщиной 120 и 250 мм из кирпича марки М100 на растворе марки М100; из силикатных блоков толщиной 70 мм (внутриквартирные);

Парапет запроектирован кирпичным, закрепленных к стальной раме из гнutosварного квадратного профиля 120x8 и швеллера 120x60x4. Толщиной простенков – 380 мм, подоконных участков – 250 мм, участков над перемычкой – 120 мм.

Грунты в основании секций Е и Ж: ИГЭ-5 ( $\rho_n=2.38$  г/см<sup>3</sup>,  $R_{сн}=4.3$  МПа); ИГЭ-6 ( $\rho_n=2.56$  г/см<sup>3</sup>,  $R_{сн}=12.8$  МПа); ИГЭ-7 ( $\rho_n=2.67$  г/см<sup>3</sup>,  $R_{сн}=70$  МПа).

Остальные конструктивные решения – без изменения ранее принятой проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО "ЭкспертСтрой" № 2-1-1-0112-15 от 08.07.2015 г.

### **3.2.3. Санитарно-эпидемиологические требования.**

Ранее рассмотренная проектная документация "Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах улиц Репина-Заводская-Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга" (ш.34.582.9777-00-) согласована положительным заключением негосударственной экспертизы ООО "Эксперт Строй" от 08.07.2015 №2-1-1-0112-15. Корректировкой предусмотрено изменение проектных решений секций 3Е, 3Ж в части замены материала внутренних перегородок во всех квартирах и офисных помещениях; исключены внутренние перегородки в офисных помещениях и вместо них выполнено условное деление рабочих помещений на зоны, при этом площади рабочих зон и количество сотрудников остались без изменений; выполнена замена материала боковых ограждений лоджий незадымляемых ЛК и лоджий квартир; на кровле выполнена замена монолитных конструкций декоративных рамок и ограждений на кирпичные, отметка здания по верху парапета кровли секций 3Е, 3Ж уменьшилась с 42,730м до 40,620м.

Остальные проектные решения остались без изменений.

*Санитарно - защитные зоны и санитарные разрывы.* Достаточность санитарных разрывов, а также размещение земельного участка относительно санитарно-защитных зон промышленных предприятий, сооружений и иных объектов оценены ранее положительным заключением ООО «Эксперт Строй» от 08.07.2015 №2-1-1-0112-15.

*Инсоляция.* Продолжительность инсоляции жилых помещений секций 3Е, 3Ж и в окружающей жилой застройке данным заключением не оценивается, так как корректировкой проектной документации не предусмотрено изменений планировочных решений квартир, увеличение высоты, и изменение посадки здания жилого дома №3.



*Освещение естественное и искусственное.* Корректировка проектной документации не нарушит санитарных норм и правил в части обеспечения естественного освещения и показателей искусственной освещённости в нормируемых помещениях.

*Микроклимат.* Проектные решения в части обеспечения нормативных параметров микроклимата в помещениях согласованы ранее положительным заключением ООО "Эксперт Строй" от 08.07.2015 №2-1-1-0112-15.

*Защита от шума и вибрации.* Необходимый объём шумозащитных мероприятий предусмотрен ранее и согласован положительным заключением ООО "Эксперт Строй" от 08.07.2015 №2-1-1-0112-15.

*Санитарная очистка.* Мусороудаление секций ЗЕ и ЗЖ предусмотрено по ранее согласованной схеме.

### ***3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.***

#### ***3.3.1. Оперативные изменения, внесенные в рассмотренные разделы проектной документации.***

##### **Раздел "Архитектурные решения".**

1. Расчётная численность человек в отсеке первого этажа, расположенного в секции ЗЖ в осях 12/19, принята не более 20 человек.
2. Встроенные помещения офисов свободной планировки приняты с естественным проветриванием при пожаре через открываемые окна в наружных стенах в соответствии с п. 8.5 СП 7.13130.2013.

##### **Раздел "Конструктивные и объёмно-планировочные решения".**

1. Добавлены узлы и сечения конструкций парапета.

### ***4. Выводы по результатам рассмотрения.***

#### ***4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации.***

- ##### ***4.1.1.***
- Проектная документация по составу разделов соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, состав и содержание разделов соответствуют требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Проектные решения разделов проектной документации (корректировки) выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов,



национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.

4.1.2. Принятые проектные решения соответствуют заданию на проектирование, утверждённому заказчиком, исходно-разрешительной документации.

#### 4.2. Общие выводы.

Проектная документация по объекту капитального строительства «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга» соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

#### Эксперты:

Руководитель экспертного отдела  
Ведущий эксперт в области теплогасоснабжения,  
водоснабжения, водоотведения, канализации,  
вентиляции и кондиционирования  
Квалификационный аттестат № МС-Э-51-2-3691

Ляпустин  
Дмитрий Николаевич

Ведущий эксперт в области объемно-планировочных,  
архитектурных и конструктивных решений,  
планировочной организации земельного участка,  
организации строительства  
Квалификационный Аттестат № МС-Э-30-2-3130  
Раздел «Пояснительная записка»;  
Раздел "Архитектурные решения"; объёмно-планировочные  
решения

Ельцова  
Екатерина Викторовна

Ведущий эксперт в области конструктивных решений  
Квалификационный аттестат № ГС-Э-6-2-0119  
Раздел "Конструктивные и объёмно-планировочные решения"

Гущин  
Максим Анатольевич

Главный эксперт в области санитарно-  
эпидемиологической безопасности  
Квалификационный Аттестат № МС-Э-20-2-2810  
Санитарно-эпидемиологические требования

Корчебная  
Екатерина Анатольевна





# Федеральная служба по аккредитации

0000179

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ**  
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ **РОСС RU.0001.610123**  
(номер свидетельства об аккредитации)

№ **0000179**  
(учетный номер бланка)

**Общество с ограниченной ответственностью**

Настоящим удостоверяется, что

(полное и (в случае, если имеется)

**«ЭкспертСтрой» (ООО «ЭкспертСтрой»)**

сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

**ОГРН 1126677000900**

**623780, г. Артемовский, ул. Мира, д. 1, лит. 7**

место нахождения

(адрес юридического лица)

**проектной документации**

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 14 июня 2013 г. по 14 июня 2018 г.**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по аккредитации

**С.В. Мингин**  
(Ф.И.О.)

(подпись)

**КОПИЯ  
ВЕРНА**



Итого в настоящем документе

Прошито и пронумеровано

*18 (восемнадцать) листов*

Директор ООО «ЭкспертСтрой»

Кожкина А.А.

20 *16* г.

